

CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ABONNEMENT:

Commune : **CARNIN**
 Localisation : **43 RUE DU LIEUTENANT BAILLET**
 N° du service incendie : **59133-0007**
 Repère sur le plan : **32**
 Date de pose : **01/01/1995**
 Diamètre appareil : **100 mm**
 Diamètre branchement : **100 mm**
 Diamètre de la conduite : **160 mm**
 L'appareil est un(e) : **Poteau incendie**
 de marque : **Pont à Mousson**
 de type : **Inconnu**

Essai réalisé le 05/08/08


Pression statique : **5.2 bars**
 Débit à gueule bée : **193 M3/h**
 Débit 1 bar : **181 M3/h**

Je soussigné demande à la Régie SIDENFrance un abonnement pour la fourniture d'eau à un appareil de lutte contre l'incendie, conformément à l'article 12 du Règlement Général de Distribution.

Je déclare avoir pris connaissance des dispositions du Règlement Général de la Régie SIDENFrance.

Faire précéder de la mention "Lu et approuvé"

Fait à : *Carnin*
 Le : *14/10/2008*

Lu et approuvé
le 14/10/08
A. Diarra


**Contrat d'abonnement d'un appareil de lutte
contre l'incendie.**Référence Abonné: **INC101292****CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ABONNEMENT:**

Commune : **CARNIN**
 Localisation : **21 RUE DU MARAIS**
 N° du service incendie : **59133-0008**
 Repère sur le plan : **02**
 Date de pose : **01/01/1995**
 Diamètre appareil : **100 mm**
 Diamètre branchement : **-100 mm**
 Diamètre de la conduite : **125 mm**
 L'appareil est un(e) : **Poteau incendie**
 de marque : **Pont à Mousson**
 de type : **Inconnu**

Essai réalisé le 05/08/08

Pression statique : **5.2 bars**
 Débit à gueule bée : **123 M3/h**
 Débit 1 bar : **111 M3/h**

Je soussigné demande à la Régie SIDENFrance un abonnement pour la fourniture d'eau à un appareil de lutte contre l'incendie, conformément à l'article 12 du Règlement Général de Distribution.


Je déclare avoir pris connaissance des dispositions du Règlement Général de la Régie SIDENFrance.

Faire précéder de la mention "Lu et approuvé"

Fait à : *Carnin*,

Le : *14/10/08*

Lu et approuvé

Le Maire


**Contrat d'abonnement d'un appareil de lutte
contre l'incendie.**Référence Abonné: **INC101299****CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ABONNEMENT:**

Commune : **CARNIN**
 Localisation : **20 RUE GABRIEL PERI**
 N° du service incendie : **59133-0009**
 Repère sur le plan : **05**
 Date de pose : **01/01/1950**
 Diamètre appareil : **100 mm**
 Diamètre branchement : **100 mm**
 Diamètre de la conduite : **100 mm**
 L'appareil est un(e) : **Poteau incendie**
 de marque : **Pont à Mousson**
 de type : **Inconnu**

Essai réalisé le 05/08/08

Pression statique : **5.2 bars**
 Débit à gueule bée : **190 M3/h**
 Débit 1 bar : **172 M3/h**


Je soussigné demande à la Régie SIDENFrance un abonnement pour la fourniture d'eau à un appareil de lutte contre l'incendie, conformément à l'article 12 du Règlement Général de Distribution.

Je déclare avoir pris connaissance des dispositions du Règlement Général de la Régie SIDENFrance.

Faire précéder de la mention "Lu et approuvé"

Fait à: *Carnin*

Le: *14/10/08*

Lu et approuvé
Le Maire


**Contrat d'abonnement d'un appareil de lutte
contre l'incendie.**Référence Abonné: **INC101302****CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ABONNEMENT:**

Commune : **CARNIN**
 Localisation : **34 RUE GABRIEL PERI ANGLE RUE MARECHAL
LECLERC**
 N° du service incendie : **59133-0010**
 Repère sur le plan : **07**
 Date de pose : **01/01/1950**
 Diamètre appareil : **-100 mm**
 Diamètre branchement : **100 mm**
 Diamètre de la conduite : **100 mm**
 L'appareil est un(e) : **Poteau incendie**
 de marque : **Bayard**
 de type : **Inconnu**

Essai réalisé le 05/08/08

Pression statique : **5.2 bars**
 Débit à gueule bée : **148 M3/h**
 Débit 1 bar : **130 M3/h**


Je soussigné demande à la Régie SIDENFrance un abonnement pour la fourniture d'eau à un appareil de lutte contre l'incendie, conformément à l'article 12 du Règlement Général de Distribution.

Je déclare avoir pris connaissance des dispositions du Règlement Général de la Régie SIDENFrance.

Faire précéder de la mention "Lu et approuvé"

Fait à : *Carnin*

Le : *14/10/2008*

Lu et approuvé
Le Secrétaire


**Contrat d'abonnement d'un appareil de lutte
contre l'incendie.**Référence Abonné: **INC101301****CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ABONNEMENT:**

Commune : **CARNIN**
 Localisation : **RUE DES VERTS PRES**
 N° du service incendie : **59133-0011**
 Repère sur le plan : **12**
 Date de pose : **03/04/1998**
 Diamètre appareil : **100 mm**
 Diamètre branchement : **100 mm**
 Diamètre de la conduite : **125 mm**
 L'appareil est un(e) : **Poteau incendie**
 de marque : **Bayard**
 de type : **Inconnu**

Essai réalisé le 05/08/08

Pression statique : **5.2 bars**
 Débit à gueule bée : **129 M3/h**
 Débit 1 bar : **117 M3/h**

Je soussigné demande à la Régie SIDENFrance un abonnement pour la fourniture d'eau à un appareil de lutte contre l'incendie, conformément à l'article 12 du Règlement Général de Distribution.

Je déclare avoir pris connaissance des dispositions du Règlement Général de la Régie SIDENFrance.

Faire précéder de la mention "Lu et approuvé"

Fait à :

Carnin

Le :

*14/10/2008**Lu et approuvé**Le Maire**A. BOUTIN*

**Contrat d'abonnement d'un appareil de lutte
contre l'incendie.**Référence Abonné: **INC601361****CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ABONNEMENT:**

Commune : **CARNIN**
 Localisation : **RUE GERMAIN PREVOST ANGLE SERAPHIN
CORDIER**
 N° du service incendie : **59133-0012**
 Repère sur le plan : **25**
 Date de pose : **01/01/2007**
 Diamètre appareil : **-100 mm**
 Diamètre branchement : **100 mm**
 Diamètre de la conduite : **125 mm**
 L'appareil est un(e) : **Poteau incendie**
 de marque : **Bayard**
 de type : **SAPHIR**

Essai réalisé le 05/08/08

Pression statique : **5.2 bars**
 Débit à gueule bée : **204 M3/h**
 Débit 1 bar : **184 M3/h**

Je soussigné demande à la Régie SIDENFrance un abonnement pour la fourniture d'eau à un appareil de lutte contre l'incendie, conformément à l'article 12 du Règlement Général de Distribution.

Je déclare avoir pris connaissance des dispositions du Règlement Général de la Régie SIDENFrance.

Faire précéder de la mention "Lu et approuvé"

Fait à : *Carnin*
 Le : *11/10/08*

Lu et approuvé
Le Maire
